

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số **2750** /PCBD-KT

Bình Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2018.

V/v trả lời kiến nghị của các
doanh nghiệp và các hiệp hội

SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG

ĐẾN

Số:.....

Ngày:...../...../.....

Chuyên:.....

Lưu hồ sơ số:.....

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

Thực hiện công văn số 1049/SCT-QLCN ngày 13/7/2018 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương về việc trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng, theo đó Công ty Điện lực Bình Dương trân trọng phúc đáp như sau:

1. Nội dung kiến nghị của Hiệp hội Dệt may: Hiện nay, theo quy định hàng năm phải kiểm tra, bảo trì các trạm điện hạ thế, tuy nhiên việc kiểm tra này phải có xe chuyên dụng để thực hiện (chi phí cho xe chuyên dụng khoảng 28-30 triệu đồng). Do đó, Hiệp hội kiến nghị Sở Công Thương làm việc với Điện lực Bình Dương về việc tăng khoảng thời gian giữa 02 lần kiểm tra (18 tháng đến 02 năm/lần thay vì 01 năm/lần như hiện nay) để giúp doanh nghiệp giảm chi phí.

Trả lời:

Căn cứ Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Kỹ thuật điện – Tập 6 Về Vận hành và sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện; Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương về việc Quy định hệ thống điện phân phối (các điều 64, 65, 66 quy định về vận hành hệ thống điện phân phối), theo đó quy định định kỳ hàng năm Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm riêng phải tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ tài sản lưới điện của mình, cụ thể:

- Kiểm tra, phát quang hành lang tuyến đường dây (rác, cây cối, v.v.) và giữ an toàn để ngăn ngừa các vụ cháy xảy ra gần đường dây làm hư hỏng đường dây tải điện trên không. Trong và ngoài hành lang tuyến đường dây, các cây có khả năng gây sự cố cho đường dây phải được xử lý theo đúng quy định về việc bảo vệ an toàn các công trình lưới điện;
- Đo nhiệt độ các mối nối trên đường dây, các vị trí đầu nối thiết bị.
- Vệ sinh cách điện đường dây, cách điện thiết bị.
- Kiểm tra, siết lại các vị trí đầu nối thiết bị, hệ thống nối đất, hệ thống chống sét.

Các công tác này nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho chính khách hàng cũng như những khách hàng khác sử dụng điện cùng một hệ thống đường dây dẫn điện. Vì vậy, kính mong quý khách hàng thực hiện đầy đủ các công tác nêu trên theo đúng quy định.

Ngoài ra, tại Điều 93 của Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương về việc Quy định hệ thống điện phân phối cũng có quy định định kỳ không quá 03 năm, đơn vị sở hữu tài sản phải thực hiện các nội dung thí nghiệm định kỳ đối với các thiết bị trên lưới điện phân phối để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy và ổn định hệ thống điện phân phối.

Để thực hiện các công tác kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện, khách hàng có thể đăng ký kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện để tự thực hiện hoặc thuê các đơn vị có chức năng để thực hiện. Riêng đối với công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị trên lưới điện phân phối, khách hàng phải thuê đơn vị có chức năng để thực hiện. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể hợp đồng thuê quản lý, vận hành tài sản lưới điện với Công ty Điện lực Bình Dương, Công ty Điện lực Bình Dương sẽ có trách nhiệm thực hiện các chế độ kiểm tra, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ tài sản lưới điện cho quý khách hàng.

2. Nội dung kiến nghị của Hợp tác xã Thép Toàn Lực: Kiến nghị Sở Công Thương bỏ việc thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh của ngân hàng khi ký kết hợp đồng mua bán điện với Điện lực (trước đây không có thủ tục này).

Trả lời:

Việc thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh khi ký kết hợp đồng mua bán điện được quy định tại “Điều 12. Bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện” của Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực (Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2013 và thay thế Nghị định số 105/2005/NĐ-Cp ngày 17/8/2005). Cụ thể Điều 12, Nghị định 137 quy định như sau:

“1. Bên mua điện là khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng mua bán điện có hiệu lực.

2. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng do các bên mua, bán điện thỏa thuận, nhưng không vượt quá 15 ngày tiền điện, được tính trên cơ sở sản lượng điện tiêu thụ trung bình tháng đăng ký trong hợp đồng mua bán điện và giá điện năng giờ bình thường được áp dụng.

3. Biện pháp, hình thức, hiệu lực bảo đảm, quyền và nghĩa vụ trong việc bảo đảm do các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng mua bán điện; khuyến khích thực hiện biện pháp bảo lãnh qua ngân hàng.

4. Bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện trong trường hợp bên mua điện không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, không duy trì biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

5. Quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện không áp dụng đối với các hợp đồng mua bán điện đã có hiệu lực trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực, trừ các hợp đồng mua bán điện mà hai bên đã có thỏa thuận về bảo đảm thực hiện hợp đồng.”

Như vậy, việc thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh khi ký kết hợp đồng mua bán điện được Công ty Điện lực Bình Dương áp dụng đối với các hợp đồng mua bán điện (bao gồm ký mới và ký lại khi đến hạn) kể từ ngày 10/12/2013 (ngày Nghị định 137/2013/NĐ-CP có hiệu lực) đến nay là đúng theo quy định tại Điều 12 của Nghị định nêu trên, rất mong sự thông cảm và hợp tác của khách hàng.

Trên đây là phúc đáp các kiến nghị của các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng, Công ty Điện lực Bình Dương kính báo cáo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương.

Trân trọng! *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD (e-office, thay báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc (e-office, đề biết);
- Lưu: VP, KT (Việt.03b).

GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]
Lê Minh Quốc Việt